

LAUSUNTO

Ympäristöministeriö

Lausuntopyyntö YMS/400/2016

Internetissä oleva lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista.

Asetuksen 3§ kohta 4 Sähköiset kytkinlaitteet: Asetusluonnoksessa edellytetään henkilöltä, joka tekee kaasueristettyjen sähköisten kytkinlaitteiden asennusta, kunnossapitoa, huoltoa, korjaamista tai käytöstä poistamista, asetuksen liitteessä 6 mainitun kokeen suorittamista.

Asetusluonnoksesta ei käy selville tarkoitetaanko sanalla "asennus" kaasueristeisen kojeiston valmistusta eli kokoonpanoa, vai valmiin kojeiston asentamista käyttöpaikalle. Mikäli kyseessä on kojeiston valmistaminen, tulisi sana "asennus" korvata sanalla "kokoonpano". Tämän muutoksen jälkeen on lausunnon kohteena oleva asetusluonnos mielestämme hyvä.

Mikäli sana "asennus" tarkoittaa valmiin tehtaalla tehdyn kaasueristeisen kojeiston asentamista käyttöpaikalleen, niin silloin muutetaan aikaisempaa käytäntöä. Koska valmiin kojeiston asennuksessa käyttöpaikalleen ei tarvitse olla missään tekemisissä kaasun kanssa, ei aikaisemmin tällaista asennusta tekevillä ole tarvinnut olla liitteen 6 mukaista koetta. Mikäli liitteen 6 mukainen koe edellytetään myös henkilöltä, jotka asentavat valmiin kojeiston käyttöpaikalleen, merkitsee se sähköasennuksia tekeville yrityksille ylimääräistä kulueraa.

Koska valmiin kojeiston asennuksessa ei olla missään tekemisissä eristeaineena olevan kaasun kanssa, ehdotamme, että asetuksen tekstistä poistetaan sana "asennus" tai se korvataan sanalla "kokoonpano".

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Olli-Heikki Kyllönen

Toimitusjohtaja

olli-heikki.kyllonen@stul.fi